

TYPGODKÄNNANDE 0897

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Luftbehandlingsinstallationer

BBR 5, 6

Innehavare: REC Indovent AB

Box 37 Kärragatan 2 431-21 Mölndal

Tel: +46 (0) 31 675500 Fax: +46 (0) 31 875845

E-post: info@rec-indovent.se Web: www.rec-indovent.se

Produktnamn:

RE-Flex Compact anslutningsdon i ventilationskanaler.

RE-Flex Drasuten® anslutningsdon i ventilationskanaler.

Flexibelt ventilationskanal, anslutningsdon av rå aluminium, brandklass A1, godstjocklek 0,10 mm, ø80, ø100, ø125, ø160, ø200, ø250 och ø315 mm.

Avsedd användning

Anslutningsdon mellan spiskåpa/spisfläkt och fast monterad imkanal samt för anslutning mellan fast monterad imkanal och takhuv i bostäder förutom storkök. Ventilationskanaler i enbostadshus eller belägna inom brandceller med en nettoarea mindre än 200 m² där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass A1	5:231
Luftbehandlingsinstallationer, Allmänt råd	5:526
Ventilation, Täthet Klass C/D – SS EN 13180	6:25

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och

Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-03-14
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-03-14
Bilaga 3: Kontroll	2019-03-14
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-03-14

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona


Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2019-03-14

Giltigt till: 2024-03-13

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 1326/18

Tidigare diarienummer: 223/14


Johnny Ostenfeldt
Handläggare